




**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –**  
**ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**  
БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ЛЕВСКИ

5900 Левски, бул. „България” № 58, тел.: 0650/ 8-24-48, факс: 0650/8-31-95, e-mail: oblevski@abv.bg

До  
Всички закупили документация за участие в процедурата



На основание чл. 29, ал.1 от ЗОП и във връзка с отправено питане с вх. № РД.68.00.534/03.09.2013г., относно конкурсната документация за провеждане на открита процедура с предмет "Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Левски чрез създаване на два центъра по обособени позиции: Позиция № 1."Изграждане на ЦНСТ и благоустройство на прилежащото дворно пространство -УПИ V5, кв.171 по ПУП на гр.Левски" и позиция №2.,„Преустройство и промяна на част от сграда за обществено хранене за изграждане на ЦСРИ в УПИ IV-2771, кв.17, гр.Левски”, Възложителят прави следните разяснения:

**Въпрос 1:** Във части: VIII. Част ОВК /Котелно на гориво „Природен газ” и VIII. Част ОВК /Газификация/ има позиции, които са еднакви. Трябва ли да се остойностят или е допусната техническа грешка при изготвяне на документацията?

Позициите са:

I. **Позиция № 573** „Д-ка и монтаж на Котел отоплителен степен газ с затворена горивна камера (устройство тип „С”) с компютърно управление с всички задължителни блокировки, с приоритет за БГВ, с регулираща и спирателна, финна и груба арматура, с циркуляционни помпи за ВОИ”

и **Позиция № 624** „Газов котел за отопление Q=35kw с автоматика за приоритет за БГВ-бойлер комплект към котела. КПД=98%, автоматично регулируема отоплителна мощност от 8,9 до 35kw Nел=100w/230v, разход на газ Vmax=3.6 до 4.1 m<sup>3</sup>/h p=20mbar с горивно устройство тип”

II. **Позиция № 574** „Д-ка и м-ж на Бойлер водоводен V=130 с подгриваща мощност Q=24kw G=20 литра/мин (+40<sup>0</sup>C) БГВ = 590 литра/час (+45<sup>0</sup>C) БГВ, d=2x3/4” вход/изход БГВ, Pmax=10bar. Монтира се на пода под котела, с много добра топлинна изолация”

и **Позиция № 625** „Бойлер водоводен (комплект към котел газ с) V= 130 литра със серпентина с Q=35kw за топлоносител от котела, с автоматика за приоритет за БГВ- бойлер осигурява вода - 20 лит./мин. , - 590 лит./час. - 200 лит./10мин./Д-ка и м-ж. по част "ОВК" проект”

III. **Позиция № 583** „Д-ка и м-ж на Осов вентилатор за монтаж на стена Ф315 мм с предпазна мрежа V=880÷1600 m<sup>3</sup>/ч, H =60 Pa, n=1400 об/мин N=0.18 kw / 380V комплект с външна жалюзийна решетка 440x440мм за работа в газова среда от въздух и Природен газ в взривобезопасно”


и **Позиция № 626** „Вентилатор осов взривозащитен ("Exd II AT1") на стената V=1600m<sup>3</sup>/h H=60Pa N=0.18kw/380v n=1450 об/мин. /Д-ка и м-ж. по част "ОВК" проект”

**Отговор:** Допусната е техническа грешка, като са дублирани позициите от част ОВК с част „Газификация”, поради което позиции: **Позиция № 624** „Газов котел за отопление Q=35kw с автоматика за приоритет за БГВ-бойлер комплект към котела. КПД=98%, автоматично регулируема отоплителна мощност от 8,9 до 35kw Nел=100w/230v, разход на газ Vmax=3.6 до 4.1 m<sup>3</sup>/h p=20mbar с горивно устройство тип”; **Позиция № 625** „Бойлер водоводен (комплект към котел газ с) V= 130 литра със серпентина с Q=35kw за топлоносител от котела, с

**ПРОЦЕДУРА:** „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Левски чрез създаване на два центъра по обособени позиции: Позиция № 1."Изграждане на ЦНСТ и благоустройство на прилежащото дворно пространство -УПИ V5, кв.171 по ПУП на гр.Левски" и позиция №2.,„Преустройство и промяна на част от сграда за обществено хранене за изграждане на



Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.  
Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”  
ДОГОВОР №15/321/01122 от 09.10.2012г.



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ –  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**  
БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ЛЕВСКИ

5900 Левски, бул. „България” № 58, тел.: 0650/ 8-24-48, факс: 0650/8-31-95, e-mail: [oblevski@abv.bg](mailto:oblevski@abv.bg)

автоматика за приоритет за БГВ- бойлер осигурява вода - 20 лит./мин., - 590 лит./час. - 200 лит./10мин. /Д-ка и м-ж. по част "ОВК" проект/" и **Позиция № 626** „Вентилатор осов взривозащитен ("Exd II AT1") на стената V=1600m<sup>3</sup>/h H=60Pa N=0.18kw/380v n=1450 об/мин. /Д-ка и м-ж. по част "ОВК" проект/" от част „Газификация” следва да отпаднат или да се запишат с нулева стойност.

**ЛЮБКА АЛЕКСАНДРОВА**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕВСКИ**



**ПРОЦЕДУРА:** „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Левски чрез създаване на два центъра по обособени позиции: Позиция № 1."Изграждане на ЦНСТ и благоустройство на прилежащото дворно пространство -УПИ V5, кв.171 по ПУП на гр.Левски" и позиция №2."Преустройство и промяна на част от сграда за обществено хранене за изграждане на